



TotalEnergies Raffinage France

Plateforme de Donges

BEA - Risques Industriels
À l'attention de J. GOELLNER, Directeur
MTE / CGEDD / BEA-RI
Tour Séquoia
92055 La Défense Cedex

Donges, le 7 décembre 2021

Réf. : DGS/HSEQI – 163-21

Lettre recommandée avec AR

Affaire suivie par Thomas Campmas

Objet : Suites données par TotalEnergies Raffinage France aux recommandations du BEA-RI dans son rapport référence ISRN MTE-BEARI-2021-008 du 07/10/2021

Monsieur le Directeur,

Par un courrier du 7 octobre 2021, reçu le 8 octobre 2021, vous nous avez transmis un rapport d'enquête *sur une fuite de pétrole brut sur une canalisation desservant la raffinerie TotalEnergies de Donges (44) détectée le 2 janvier 2021*, et nous vous en remercions. Par ce même courrier, vous nous demandez, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du rapport, de vous communiquer les suites que nous comptons donner aux recommandations formulées dans ce rapport.

Les recommandations qui ont été formulées sont les suivantes :

- (i) Mettre en œuvre les actions préconisées par les rapports d'analyse des rapports de contrôle de la protection cathodique.
- (ii) Réaliser les travaux nécessaires pour que la canalisation puisse être inspectée par racleur instrumenté.
- (iii) Procéder à l'inspection par racleur instrumenté de cette canalisation dans les meilleurs délais après la reprise d'exploitation, et mettre en œuvre les mesures préconisées par l'analyse de ce rapport d'inspection.

Recommandation (i) :

Les actions préconisées par les rapports d'analyse des rapports de contrôle de la protection cathodique ont déjà été entreprises en partie et seront terminées au plus tard au premier trimestre 2022. Les améliorations apportées par ces actions seront évaluées lors des contrôles annuels des potentiels de protection cathodique de cette canalisation.

Adresse postale : CS 9005
44480 Donges - T. : +33 (0)2 40 90 55 00

TotalEnergies Raffinage France

Société par Actions Simplifiée au capital de 190 593 116,10 euros

Siège social : 2 place Jean Millier - La Défense 6 - 92400 Courbevoie - France — 529 221 749 RCS NANTERRE

Recommandation (ii) :

Les travaux nécessaires pour que la canalisation puisse être inspectée par racleur instrumenté ont été terminés en juin 2021.

Recommandation (iii) :

L'inspection par racleur instrumenté de la canalisation 25-AM152 a été réalisée les 29 et 30 juin 2021. Le rapport final du prestataire qui a réalisé cette inspection a été reçu le 15 octobre 2021. Les actions liées à l'analyse du rapport seront menées fin 2021 et début 2022.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre très haute considération.



Benoit DECOUVELAERE
Directeur de la plateforme de Donges



Thomas CAMPMAS
Responsable du département HSEQI